

# 公示信息表

评价机构	汇安（广东）检测评价咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-036
项目名称	中国石化销售股份有限公司广东清远长冲加油站安全现状评价报告		
委托单位	中国石化销售股份有限公司广东清远长冲加油站		
项目类别	安全现状评价报告		
项目简介：	<p>中国石化销售股份有限公司广东清远长冲加油站（以下简称为“该加油站”）成立于2008年09月28日，在清远市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：914418026806270927；负责人：胡茂生；类型：分公司；营业场所：清远市清城区龙塘镇长冲村板朗牌高速公路对面；该加油站经营方式为零售，主要经营汽油、柴油。</p> <p>该加油站因变更主要负责人，于2024年01月12日重新核发《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤清安经字(1)(2024)17号，许可范围：汽油(1630)、柴油(1674)***（二级加油站，其中汽油罐30m<sup>2</sup>×3个，柴油罐50m<sup>3</sup>×1个）***。有效期至2025年08月31日。已取得《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44R10890号），有效期至2029年09月22日。</p> <p>该加油站设有2台6枪加油机、2台4枪加油机，共20支加油枪（汽油加油机均具备油气回收功能）；输油管道采用双层管；油罐区设有4个油罐，分别是汽油罐30m<sup>2</sup>×3个，柴油罐50m<sup>3</sup>×1个，储油罐均采用SF双层罐，总容积为115m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条加油站的等级划分规定，该加油站属二级加油站。另外，该加油站配备有高液位报警装置、渗漏检测装置。</p>		
项目组长	彭国庆		
项目组成人员	彭国庆、何嘉杰、高帅、李敏、张芳玲		
报告审核人	梁纾琪		
过程控制负责人	王勇		
技术负责人	王欣荣		
现场调查情况	查看了加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
评价结论：	<p>综合结论：中国石化销售股份有限公司广东清远长冲加油站相关证照齐全，安全规章制度健全，各项安全设施和措施完善，符合国家相关法律、法规、标准及规范的规定，其安全生产条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》，（原国家安全生产监督管理总局令第55号，国家安全生产监督管理总局第79号修改，2015年7月1日实施）的要求，具备危险化学品经营许可证的延期换证条件。</p>		
现场照片：			