

# 公示信息表

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| <b>评价机构</b>  | 汇安（广东）检测评价咨询有限公司   | 资质证号   | APJ-（粤）-036 |
| <b>项目名称</b>  | 延长壳牌(广东)石油有限公司广州华快赤沙加油站<br>安全现状评价报告                          |  |             |
| <b>委托单位</b>  | 延长壳牌(广东)石油有限公司广州华快赤沙加油站                                      |  |             |
| <b>项目类别</b>  | 安全现状评价报告   |  |             |
| <b>项目简介：</b>   |  |  |             |
| <p>延长壳牌(广东)石油有限公司广州华快赤沙加油站（以下简称为“该加油站”）成立于 2015 年 07 月 10 日，在广州市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码：914401013473951365；负责人：陈海帆；类型：分公司；经营场所：广州市海珠区官洲街赤沙村苏沙路 180 号；经营范围：成品油零售。</p> <p>该加油站于 2022 年 12 月 08 日取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤穗 WH 应急证字【2022】0180（2），许可范围：汽油、柴油【闭环闪点≤60℃】（备注：二级加油站，其中汽油罐 30m<sup>3</sup>×4 个（其中 1 个暂时停用），柴油罐 30m<sup>3</sup>×1 个，6 台加油机）（内衬）。</p> <p>该加油站设有 6 台加油机共 38 支加油枪（汽油加油机均具备油气回收功能）；输油管道采用双层管；该加油站于 2019 年 5 月完成“埋地油罐内衬改造 SF 双层油罐”，由单层钢制油罐改造为 SF 双层油罐，满足强度和防渗要求。油罐区设有 5 个油罐，分别是 92#汽油罐 30m<sup>3</sup>×1 个、95#汽油罐 30m<sup>3</sup>×2 个（暂时停用 1 个）、98#汽油罐 30m<sup>3</sup>×1 个，0#柴油罐 30m<sup>3</sup>×1 个，储油罐均为 SF 双层油罐，总容积为 135m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条加油站的等级划分规定，该加油站属二级加油站。另外，该加油站配备有高液位报警装置、渗漏检测装置。</p> |  |  |             |
| <b>项目组长</b>  | 彭国庆  |  |             |
| <b>项目组成人员</b>  | 彭国庆、何嘉杰、张惠来、郝夕军、张芳玲  |  |             |
| <b>报告审核人</b>   | 梁纾琪  |  |             |
| <b>过程控制负责人</b>   | 王勇   |  |             |
| <b>技术负责人</b>   | 王欣荣  |  |             |
| <b>现场调查情况</b>  | 查看了加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区、充电站及安全管理系统等涉及安全相关问题等。 |  |             |
| <b>评价结论：</b>   |  |  |             |
| <p>综合结论：延长壳牌(广东)石油有限公司广州华快赤沙加油站相关证照齐全，安全规章制度健全，各项安全设施和措施完善，符合国家相关法律、法规、标准及规范的规定，其安全生产条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》，（原国家安全生产监督管理总局令第 55 号，国家安全生产监督管理总局第 79 号修改，2015 年 7 月 1 日实施）的要求，具备危险化学品经营许可证的延期换证条件。</p>   |  |  |             |
| <b>现场照片：</b>   |  |  |             |
|   |  |  |             |