

公示信息表

评价机构	汇安（广东）检测评价咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-036
项目名称	惠州市和健化工燃料有限公司液氮储罐到达设计使用年限更换储罐项目安全预评价		
委托单位	惠州市和健化工燃料有限公司		
项目类别	安全预评价报告		

项目简介：

惠州市和健化工燃料有限公司（下文简称“该公司”）位于惠州市仲恺高新区沥林镇企岭村新窑办公楼，于 1995 年 1 月 25 日在惠州市仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码：91441300712202858P，公司法定代表人：李焰春，注册资本：叁佰万元人民币，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

该公司原有液氮储罐已到达设计使用年限，设备老旧。为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，惠州市和健化工燃料有限公司决定更换液氮储罐，设立液氮储罐到达设计使用年限更换储罐项目。该项目取得了惠州市仲恺高新区管理委员会经济发展和统计局颁发的《广东省企业投资项目备案证》，项目代码：2505-441305-07-02-934451，项目总投资：30 万元，其中：土建投资：0 万元，设备及技术投资：30 万元，建设内容包括：液氮储罐 20 立方，年分装液氮能力 960 吨。该项目不涉及建构筑物的改造，更换后液氮储罐容积不变。

项目组长	彭国庆
项目组成人员	彭国庆、邓智锦、李敏、郝夕军、张芳玲
报告审核人	傅泽华
过程控制负责人	梁纾琪
技术负责人	王欣荣
现场调查情况	勘查惠州市和健化工燃料有限公司液氮储罐到达设计使用年限更换储罐项目外部环境、平面布局图、设备设施资料、公用工程及安全管理资料等。

评价结论：

惠州市和健化工燃料有限公司液氮储罐到达设计使用年限更换储罐项目的选址、规划、总平面布置等安全条件，以及工艺技术、安全设施、公用工程及建、构筑物内外部的安全距离等安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规、标准、规范的规定和要求。该项目按照相关规定和要求建成后，其危险程度是可以接受的，其安全是可控的，项目建成或实施后能够安全运行。

现场照片：

