

公示信息表

评价机构	汇安（广东）检测评价咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-036
项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东惠州惠东环城南路黄排加油站 安全评价报告		
委托单位	中国石油天然气股份有限公司广东惠州惠东环城南路黄排加油站		
项目类别	安全评价报告		
<p>项目简介：</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东惠州销售分公司（以下简称“该加油站”）成立于 2001 年 03 月 02 日，在惠州市惠城区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：9144130072706040XQ，计划在惠州市惠东县平山街道环城南路黄排社区地段投资新建一座加油站，后续将由下属分公司中国石油天然气股份有限公司广东惠州惠东环城南路黄排加油站（以下简称“该加油站”）经营该油站，该油站提供车用燃油零售服务。</p> <p>该建设项目已经取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2502-441323-04-01-255059）；已取得《建设用地规划许可证》（地字第惠东县规地证字（2012）000053 号）、《惠州市能源和重点项目局关于惠州市序号 37#编码惠东县新规 1#加油站规划点重新规划确认的复函》（惠市能重函〔2025〕42 号）；该加油站建成后由中国石油天然气股份有限公司广东惠州惠东环城南路黄排加油站作为经营主体。</p> <p>该加油站新建项目位于惠州市惠东县平山街道环城南路黄排社区地段，该新建项目占地面积 8511.6m²，总建筑面积 765.81 m²，建设范围包括：新建站房 1 座，辅房 1 座，加油罩棚 1 座；埋地设置非承重罐 SF 双层 92#汽油罐 30m³×1 个、SF 双层 95#汽油罐 30m³×1 个、SF 双层 98#汽油罐 30m³×1 个；SF 双层 0#柴油罐 30m³×1 个，设 4 台加油机共 16 支加油枪，安装油气回收系统，设置双层储罐及双层输油管道油品渗漏检测报警系统。油罐总容积 105m³（柴油罐容积折半计入总容积），依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条，关于加油站的等级划分标准，该加油站属于二级站。</p>			
项目组长	刘卫宏		
项目组成人员	刘卫宏、邓智锦、李敏、郝夕军、张芳玲		
报告审核人	傅泽华		
过程控制负责人	梁纾琪		
技术负责人	王欣荣		
现场调查情况	查看了加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区、充电区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
<p>评价结论：</p> <p>综合结论：中国石油天然气股份有限公司广东惠州惠东环城南路黄排加油站新建项目在选址、总平面布置、工艺和设备等方面符合国家有关安全生产的标准、规范的要求。在采取初步设计和本报告中提出的安全对策措施并严格实施后，其风险程度在可接受范围，安全条件符合安全要求。</p>			
<p>现场照片：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			