

公示信息表

评价机构	汇安（广东）检测评价咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-036
项目名称	东莞市交投石化能源有限公司道滘东发分公司 安全现状评价报告		
委托单位	东莞市交投石化能源有限公司道滘东发分公司		
项目类别	安全现状评价报告		
<p>项目简介：</p> <p>东莞市交投石化能源有限公司道滘东发分公司（以下简称为“该加油站”）成立于 2022 年 03 月 03 日，在东莞市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：91441900MA7J2R4W9A；负责人：李丽冰；类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营场所：广东省东莞市道滘镇道滘道厚路 32 号；主要经营范围为成品油零售。</p> <p>该加油站于 2022 年 11 月 07 日取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤东危化经字【2022】000205 号，许可范围：汽油（1630）、柴油【闭环闪点≤60℃】（1674）（备注：一级加油加氢合建站，其中汽油罐 40m³×1 个、27m³×1 个，柴油罐 40m³×2 个）。有效期限：2022 年 11 月 07 日至 2025 年 11 月 06 日。</p> <p>该加油站设有 4 台加油机共 24 支加油枪（汽油加油机均具备油气回收功能）；输油管道采用双层管；油罐区设有 4 个油罐，分别是 92#汽油罐 40m³×1 个、95#汽油罐 27m³×1 个，0#柴油罐 40m³×2 个，储油罐均为 SF 双层油罐，总容积为 107m³（柴油罐容积折半计入总容积）。</p> <p>加氢区部分：45MPa 储氢瓶组（1 组卧式瓶组共 9 只瓶），容积共 9 立方米，储氢能力为 250 公斤；氢气长管拖车 1 辆，单车氢气容量为 300 公斤，总储氢能力为 550 公斤。</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.18 条加油站的等级划分规定，该加油站属一级加油加氢合建站（加氢区为不运营状态，不在本次换证评价范围）。</p>			
项目组长	彭国庆		
项目组成人员	彭国庆、邓智锦、高帅、张惠来、张芳玲		
报告审核人	梁纾琪		
过程控制负责人	王勇		
技术负责人	王欣荣		
现场调查情况	查看了加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
<p>评价结论：</p> <p>综合结论：东莞市交投石化能源有限公司道滘东发分公司相关证照齐全，安全规章制度健全，各项安全设施和措施完善，符合国家相关法律、法规、标准及规范的规定，其安全生产条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》，（原国家安全生产监督管理总局令第 55 号，国家安全生产监督管理总局第 79 号修改，2015 年 7 月 1 日实施）的要求，具备危险化学品经营许可证的延期换证条件。</p>			
<p>现场照片：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			