

# 公示信息表

<b>评价机构</b>	汇安（广东）检测评价咨询有限公司	资质证书号	APJ-（粤）-036
<b>项目名称</b>	东莞市黄江东盛加油站有限公司安全现状评价报告		
<b>委托单位</b>	东莞市黄江东盛加油站有限公司		
<b>项目类别</b>	安全现状评价报告		

**项目简介：**

东莞市黄江东盛加油站有限公司（以下简称为“该加油站”）成立于2012年07月06日，在东莞市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码：914419000506533418；法定代表人：张佛林；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：东莞市黄江镇富健南街20号；经营范围为零售：汽油、柴油、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟；零售：润滑油、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

加油站的经营主体原为东莞市盛德能源有限公司，现经双方协商一致解除租赁合同，解除合同后，经营主体将变更为东莞市黄江东盛加油站有限公司。该加油站营业场所、站区建（构）筑物、设备设施等均未改变。因此，本次评价所采用的防雷检测报告、油气回收检测报告等相关资料均为未变更经营主体前的资料，后续将依法办理新危险化学品经营许可证、新成品油零售经营批准证书。

该加油站设有6台加油机，加油枪总数为36支（汽油加油机均具备油气回收功能）；输油管道采用双层管；设有92#汽油罐36m<sup>3</sup>×1个，95#汽油罐36m<sup>3</sup>×1个；0#柴油罐36m<sup>3</sup>×2个，储油罐均为SF 双层罐，总容积为108m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站等级的划分规定，该加油站属二级加油站。另外，该加油站配备有液位监测系统、渗漏检测装置。

<b>项目组长</b>	彭国庆
<b>项目组成人员</b>	彭国庆、邓智锦、高帅、李敏、张芳玲
<b>报告审核人</b>	梁纾琪
<b>过程控制负责人</b>	王勇
<b>技术负责人</b>	王欣荣
<b>现场调查情况</b>	查看了加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。

**评价结论：**

**综合结论：**东莞市黄江东盛加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 55 号，国家安全生产监督管理总局令第 79 号修改，2015 年 7 月 1 日实施）的要求，符合申请《危险化学品经营许可证》的条件。

**现场照片：**

